



ที่ ขพ ๗๔๒๐๓/ว ๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
ถนนหลังสวน-ราชกรุด หมู่ที่ ๗ ตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๘๐

๕๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ , ๑๔ , ๑๖ , ๑๘

อ้างถึง หนังสือการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ที่ มท ๕๕๕๑๐/๔๘๓๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ที่ มท ๕๕๕๑๐/๔๘๓๘
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ แจ้งรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ
อุปโภค/บริโภค จำนวน ๔ ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะที่ได้ใช้งานระบบประปาหมู่บ้าน
(ระบบประปาบ้านห้วยกุ่มทอง หมู่ที่ ๑๑ , ระบบประปาบ้านปะติมะ หมู่ที่ ๑๔ , ระบบประปาบ้านคลองช้าง
หมู่ที่ ๑๖ , ระบบประปาบ้านประสานมิตร หมู่ที่ ๑๘) เพื่อตรวจวัดค่าของ สี , รส , กลิ่น , ความขุ่น , ความเป็น
กรด-ด่าง และการนำไฟฟ้าของระบบประปาดังกล่าว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ
โดยทั่วกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

กองช่าง

โทรศัพท์. ๐ - ๗๗๕๓ - ๙๑๑๕ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ - ๗๗๕๓ - ๙๑๑๕ ต่อ ๑๖

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

☐ สำนักปลัด
☐ กองคลัง
☒ กองช่าง
ที่ มท ๕๕๕๑๐/ ๕ ค.๓๘



องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เลขรับ ๒๐๙๖/๒
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖
13.10.๖

การประสานงานภูมิภาคเขต ๔
๓๑/๑๕ ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ที่ ขพ ๗๔๒๐๓/๗๗๓ ลว. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๑ ฉบับ (๕ หน้า)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ขอให้การประสานงานภูมิภาคเขต ๔ วิเคราะห์
คุณภาพน้ำ ตามความละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การประสานงานภูมิภาคเขต ๔ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการวิเคราะห์
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
- เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ.พรหมมา ส่วนอุบลราชธานี ๘.

แล้วส่งรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

จำนวน 4 ฉบับส่งให้ อบ.พะโต๊ะ

ในกรณีฉุกเฉิน

(นายประทีป กุศลวัฒน์นะ)

ผู้อำนวยการการประสานงานภูมิภาคเขต ๔

๒๒ พ.ย. ๖๖

- เป็นขอรับข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุง
เพื่อหน่วยงานอื่นต่อไป

กนกวรรณ ใจเพชร

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

โทร ๐๘๘-๗๕๗-๓๗๐๓

โทรสาร ๐-๗๗๒๐-๐๒๗๐

นางสุพัตรา ฉิมมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๑ พ.ย. ๖๖

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



การประสานงานภูมิภาค
มท - อบ - เพื่อประชาชน - สืบสวนสืบ



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 08-8757-3703 โทรสาร 0-7720-0270



รายงานผลเลขที่ กปภ04-00026/67

หน้า 1/5

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ กายภาพ
วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ
รายงานผลการทดสอบ จำนวน 5 หน้า
ชื่อลูกค้า องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
ที่อยู่ลูกค้า ถนนหลังสวน-ราชกรุค ม.7 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 86180
รหัสตัวอย่าง 04067-0025-001 ถึง 04067-0025-004

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววรินธุพา บุญขรต์พันธุ์)

(นางจะมรทิพย์ สอนประสม)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 7

ตำแหน่ง : หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

ผู้อนุมัติ

(นางเจษฎา คงกิจ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 16/พ.ย./2566

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 08-8757-3703 โทรสาร 0-7720-0270.



รายงานผลการทดสอบ

หน้า 3 / 5

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภช04-00026/67 วันที่ออกรายงาน 16 พฤศจิกายน 2566

รหัสตัวอย่าง 04067-0025-002 วันที่รับตัวอย่าง 6 พฤศจิกายน 2566 วันที่ทดสอบ 6 - 16 พฤศจิกายน 2566

ลักษณะตัวอย่าง ไส้ / บรรจุในขวดพลาสติก ปิดฝาสนิท ปริมาตร 2 ลิตร 1 ขวด

ข้อมูลจากลูกค้า ยื่นนอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 น.

จุดที่เก็บ ระบบประปา บ้านปะติมะ หมู่ที่ 14

หนังสือคำสั่งที่ ขพ 74203/773 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 04067-0025-002	มาตรฐาน น้ำประปา กปภ.
คุณสมบัติทางกายภาพ				
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	12	ไม่เกิน 15
รส *	In-house method based on Part 2160 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
กลิ่น *	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	2.0	ไม่เกิน 4
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.4	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	μS/cm	63	-

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

มาตรฐานน้ำประปา กปภ. อ้างอิงตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 08-8757-3703 โทรสาร 0-7720-0270



กมช.-สมอ.-มอก.17025
ทดสอบ 0448

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 / 5

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภช04-00026/67 วันที่ออกรายงาน 16 พฤศจิกายน 2566

รหัสตัวอย่าง 04067-0025-001 วันที่รับตัวอย่าง 6 พฤศจิกายน 2566 วันที่ทดสอบ 6 - 16 พฤศจิกายน 2566

ลักษณะตัวอย่าง ไส้ / บรรจุในขวดพลาสติก ปิดฝาสนิท ปริมาตร 2 ลิตร 1 ขวด

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 น.

จุดที่เก็บ ระบบประปา บ้านห้วยกุ้งทอง หมู่ที่ 11

หนังสือคำสั่งที่ ขพ 74203/773 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 04067-0025-001	มาตรฐาน น้ำประปา กปภ.
คุณลักษณะทางกายภาพ				
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	14	ไม่เกิน 15
รส *	In-house method based on Part 2160 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
กลิ่น *	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	9.3	ไม่เกิน 4
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.5	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	µS/cm	64	-

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

มาตรฐานน้ำประปา กปภ. อ้างอิงตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 08-8757-3703 โทรสาร 0-7720-0270



รายงานผลการทดสอบ

หน้า 4 / 5

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภข04-00026/67 วันที่ออกรายงาน 16 พฤศจิกายน 2566

รหัสตัวอย่าง 04067-0025-003 วันที่รับตัวอย่าง 6 พฤศจิกายน 2566 วันที่ทดสอบ 6 - 16 พฤศจิกายน 2566

ลักษณะตัวอย่าง ไส้ / บรรจุในขวดพลาสติก ปิดฝาสนิท ปริมาตร 2 ลิตร 1 ขวด

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น.

จุดที่เก็บ ระบบประปา บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 16

หนังสือคำสั่งที่ ขพ 74203/773

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 04067-0025-003	มาตรฐาน น้ำประปา กปภ.
คุณสมบัติทางกายภาพ				
สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	14	ไม่เกิน 15
รส *	In-house method based on Part 2160 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
กลิ่น *	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	3.0	ไม่เกิน 4
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.7	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	µS/cm	160	-

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

มาตรฐานน้ำประปา กปภ. อ้างอิงตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 08-8757-3703 โทรสาร 0-7720-0270



รายงานผลการทดสอบ

หน้า 5/5

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภ04-00026/67 วันที่ออกรายงาน 16 พฤศจิกายน 2566

รหัสตัวอย่าง 04067-0025-004 วันที่รับตัวอย่าง 6 พฤศจิกายน 2566 วันที่ทดสอบ 6 - 16 พฤศจิกายน 2566

ลักษณะตัวอย่าง ไส้ / บรรจุในขวดพลาสติก ปิดฝาสนิท ปริมาตร 2 ลิตร 1 ขวด

ข้อมูลจากลูกค้า อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30 น.

จุดที่เก็บ ระบบประปา บ้านประสานมิตร หมู่ที่ 18

หนังสือส่งที่ ขพ 74203/773 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ 04067-0025-004	มาตรฐาน น้ำประปา กปภ.
คุณลักษณะทางกายภาพ สีปรากฏ *	Part 2120 B. ^b	Pt-Co unit	14	ไม่เกิน 15
รส *	In-house method based on Part 2160 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
กลิ่น *	In-house method based on Part 2150 B.b	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	-
ความขุ่น *	Part 2130 B. ^b	NTU	5.2	ไม่เกิน 4
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. ^b	-	7.8	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า *	Part 2510 B. ^b	µS/cm	54	-

หมายเหตุ: * = รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

มาตรฐานน้ำประปา กปภ. อ้างอิงตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

^b หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017